Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

LICENCE

LCIE N° : 683647A

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

Délivrée à : *Delivered to:*	**LEGRAND FRANCE** Zone Industrielle les 3 moulins, 159 rue Jean Joannon CS 80729 - 06605 ANTIBES CEDEX - FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**LEGRAND FRANCE** **(0843AP)** 290 avenue de Colmar CS 30101 - 67024 STRASBOURG CEDEX 1 - FRANCE
Produit : *Product:*	Disjoncteurs pour tableaux de contrôle d'installations spéciales de première catégorie *Mains equipment and similar apparatus - Circuit breakers for consumer's control board in low voltage special installations*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	**LEGRAND**
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme / *series* DOMOGUARD Références voir annexe / *references see annex*
Caractéristiques nominales et principales : *Rating and principal characteristics*:	Voir annexe / *see annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	Voir annexe / *see annex* Modification des composants / *modification of components*
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	NF C 62-412:1983 +A1:1988 +A2:2016
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	Rapport d'essai / test report n° NF/AP 260049
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	Licence n° 645013A du 2013-11-27

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-05-25

Date de fin de validité -
Limit expired date:

Gilles LEMONNIER
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S
au capital de 15.745.984€
RCS Nanterre B 408 363 174
33, Av. du Gal Leclerc
FONTENAY-aux-ROSES
F-92260

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

ANNEXE / *ANNEX*
LCIE N° 683647A

RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL*CHARACTERISTICS*

Références *References*	**Nombre de pôles** *number of poles*	**Nombre de pôles protégés** *Number of protected poles*	**Un (V~)**	**In (A)**	**Ir (A)**
4010 07	2	1	250	45	15/30/45 A
4010 08	2	1	250	60	30/45/60 A
4010 09	2	1	250	90	60/75/90 A
4010 14	4	3	440	30	10/15/20/25/30 A
4010 15	4	3	440	60	30/40/50/60 A

Type de bornes / *Type of terminals* : à vis / *screw type*
Diamètre des vis de bornes / *Nominal diameter of thread* : 8 mm
Mode de commande / *Operating means* : à manette / *lever*

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S
au Capital de 15.745.984€
RCS Nanterre B 408 363 174
33, Av. du Gal Leclerc
FONTENAY-aux-ROSES
F-92260

LB-0/1