

Certificado AENOR de Producto

Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002267

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra Interruptor automático magnetotérmico

conforme con UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

Fecha de primera emisión 2011-11-25

Fecha de última emisión 2016-11-25

Fecha de expiración 2021-11-25


AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto

Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002267

Anexo al Certificado

Marca comercial: LEGRAND

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
4077 24	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 24E	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 26	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 26E	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 28	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 28E	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 29	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 29E	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 30	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 30E	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 31	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 31E	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 32	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 32E	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	4500 A	3	C

Módulo (neutro a la izquierda)

Fecha de primera emisión 2011-11-25
Fecha de última emisión 2016-11-25
Fecha de expiración 2021-11-25

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

AENOR Product Certificate

Low Voltage Material



030/002267

AENOR, Spanish Association for Standardization and Certification, certifies that the organization

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

registered office CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

supplies Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation

in compliance with UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

References Specified in Annex to the Certificate

Production site PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.15.

First issued on 2011-11-25
Last issued 2016-11-25
Validity date 2021-11-25


Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

AENOR Product Certificate

Low Voltage Material



030/002267

Annex to Certificate

Trade mark: LEGRAND

Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
4077 24	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 24E	1P+N	230 V-	6 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 26	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 26E	1P+N	230 V-	10 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 28	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 28E	1P+N	230 V-	16 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 29	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 29E	1P+N	230 V-	20 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 30	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 30E	1P+N	230 V-	25 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 31	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 31E	1P+N	230 V-	32 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 32	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	4500 A	3	C
4077 32E	1P+N	230 V-	40 A	6000 A	4500 A	3	C

Module (neutral on left)

First issued on 2011-11-25
Last issued 2016-11-25
Validity date 2021-11-25

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es