



Ref. Certif. No.

FR 644078B/M2

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Switches for fixed-electrical installations

LEGRAND FRANCE128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

See annex 1

6 A, 6 AX, 10 AX, 250 V~
see annex

Series MOSAIC

References : see test report n° 137906-677824B

Supersedes CBTC n° 644078B/M1 dated 2015/01/09:
evolution of mechanisms and of product references**PUBLICATION****EDITION**

IEC 60669-1:1998(ed.3) +A1:1999 +A2:2006

LCIE n° 60051320-552296B/A1, 80640-569797B/A1, 130899-663536,
136898-675824A, 137906-677820, 137906-677824A, 137906-677824B**Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2015-12-08

Signature:

Jean François BRUEL
Certification Officer

Annex 1 : List of Manufacturers and Factories

Switches for fixed-electrical installations

Factory	Manufacturer
LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France
LEGRAND FRANCE Route d'Evron BP 36 - 72140 SILLE LE GUILLAUME - France	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France
NP Plastic Hungaria Kft. Iparis Park 07/6 - 5440 KUNSZENMARTON - Hungary	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France
PLASTIVALOIRE ZI Nord - LANGEAIS 37130 - France	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France
BTICINO SpA Via L. Manara, 4 - 22036 ERBA - Italy	LEGRAND FRANCE 128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES CEDEX - France

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date:

2015-12-08

Signature:

Jean-François BRUE
Certification Officer

MAIN CHARACTERISTICS

Rated current (A) or (AX)	10AX, 6AX, 6A (see Test reports)
Pattern number	1, 4, 6 (see Test reports)
Contacts opening (gap)	normal gap
Degree of protection	IP 20 - IP 44 with plate 078880
Method of actuating	rocker - momentary contact see table
Method of mounting	Flush type – surface type with frame
Method of installation	design A
Type of terminals	screwless (rigid and flexible cables)

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date:

2015-12-08

Signature:

Jean-François BRUNEL
Certification Officer