

AENOR

AENOR Product Certificate Low Voltage Material



030/002455

AENOR certifies that the organization

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

registered office CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

supplies Type F and B residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection for household and similar uses

in compliance with UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012)

Trade mark LEGRAND

See annex for more information.

Production site PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.15.

First issued on 2017-07-17
Validity date 2022-07-17

Rafael GARCÍA
General Manager

Original Electrónico

AENOR

AENOR Product Certificate Low Voltage Material

030/002455

Annex to Certificate

Trade mark LEGRAND

Type Ref.	Type	No. of poles	Rated current	Rated voltage	Rated residual current	Frequency	I Δ m	I m	I n c	I Δ c	Additional information
4116 94	F	4P	25 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 95	F	4P	40 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 96	F	4P	63 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 97	F	4P	80 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C

First issued on 2017-07-17
Validity date 2022-07-17

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002455

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para uso domésticos y análogos

conformes con UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012)

Marca Comercial LEGRAND

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

Fecha de primera emisión 2017-07-17
Fecha de expiración 2022-07-17

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión

030/002455

Anexo al Certificado

Marca Comercial LEGRAND

Referencia	Tipo	No. de polos	Corriente asignada (In)	Tensión asignada (Un)	Corriente diferencial (Idn)	Frecuencia	I Δ m	Im	Inc	I Δ c	Información adicional
4116 94	F	4P	25 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 95	F	4P	40 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 96	F	4P	63 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C
4116 97	F	4P	80 A	400 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	-25 a 40 °C

Fecha de primera emisión 2017-07-17
Fecha de expiración 2022-07-17

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com