



Ref. Certif. No.

FR 678129

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Low-voltage surge protective devices

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceNote : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See annex 1

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

CTF Stage 3

Model / Type Ref.
Ref. De type

series LEXIC

References see annex 1

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

see annex 1

Supersedes the CB n° 640766B dated 2013-07-19

Update the standard and addition of a reference

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la**PUBLICATION****EDITION**

IEC 61643-11:2011(ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat60045739-545801, 73623-561263, 120432-640767, 137867-678127,
PR003931This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2016-02-19

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

Annex 1

REFERENCES, TECHNICAL CHARACTERISTICS

Un=230 V~ or 400 V~,
 one port,
 combination type,
 Type 2 (class II),
 Indoor,
 accessible ,
 mounting method : fixed, on rail,
 internal disconnecter
 IP20,
 temperature range : normal

references	Un (V~)	Uc (V~)	In (kA)
0 039 51 (socket 1P) 0 927 66 (socket 1P) 0 039 54 (plug-in unit)	230	L/N et/and L/PE : 275 N/PE : 255	10
0 039 53 (socket 3P) 0 039 54 (plug-in unit)	400	L/N et/and L/PE : 275 N/PE : 255	L/N and L/PE : 10 N/PE : 20
0 039 71 (socket 1P) 0 039 74 (plug-in unit)	230	L/N and L/PE : 275 N/PE : 255	10
0 039 73 (socket 3P) 0 039 74 plug-in unit)	400	L/N and L/PE : 275 N/PE : 255	L/N and L/PE : 10 N/PE : 20

References	I _{max} (kA)	U _p (kV)	I _{cc} (kA)
0 039 51 (socket 1P) 0 927 66 (socket 1P) 0 039 54 (plug-in unit)	12	1,2	6
0 039 53 (socket 3P) 0 039 54 (plug-in unit)	L/N and L/PE : 12 N/PE : 20	N/PE and L/PE : 1,2 L/N : 1	6
0 039 71 (socket 1P) 0 039 74 (plug-in unit)	12	1,2	10
0 039 73 (socket 3P) 0 039 74 (plug-in unit)	L/N and L/PE : 12 N/PE : 20	N/PE and L/PE : 1,2 L/N : 1	10

Additional Information (if necessary)
 Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
 33, av du Général Leclerc – BP 8
 FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
 www.lcie.fr

Date: .2016-02-19

Signature:

Jean-François BRUEL
 Certification Officer

