



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

N° 75/17 079 010 A

pour

PRODUIT : Gamme de coffrets

ESSAYÉ SUR DEMANDE DE : **LEGRAND**
Usine de Normandie
Rue Paul Nouel
76770 MALAUNAY

IDENTIFICATION COMPLÈTE DU PRODUIT :

MARQUE COMMERCIALE : **LEGRAND**

MODÈLE/TYPE RÉF. : Gamme de coffrets ATLANTIC
Version Standard
Version Export 1
Version Export 2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :

Les matériels sont de conception analogue.

Des échantillons représentatifs de la gamme ont été essayés et trouvés conformes à la norme CEI 529 édition 1989, pour la vérification des degrés de protection IP66 procurés par les enveloppes, comme le montre le rapport d'essai LCIE n° 17 079 010 A.

Ce certificat a été établi par un organisme notifié aux États membres et à la Commission des Communautés Européennes suivant les dispositions de l'article 11 de la Directive Basse Tension de la Communauté Européenne du 19 février 1973.

Ce certificat de conformité résulte d'essais effectués sur un échantillon du produit soumis, suivant les prescriptions de la norme spécifique applicable. Il n'implique pas une appréciation de l'ensemble des produits fabriqués et ne permet pas l'usage d'une marque de conformité.

Fontenay-aux-Roses, le - 3 MARS 2000

Le responsable technique,



Jean MORENO

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toute insertion de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel du LCIE.

cc5302f/03.95/B

■ LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs - RCS Nanterre B 408 363 174

Siège social : 33, avenue du Général Leclerc - F 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. : +33 (0)1 40 95 60 60



CERTIFICATE OF CONFORMITY

N° 75/17 079 010 A

English version - Original in french

for

PRODUCT : One serie of boxes

TEST ON REQUEST OF : LEGRAND
Usine de Normandie
Rue Paul Nouel
76770 MALAUNAY

FULL IDENTIFICATION OF THE PRODUCT :

TRADE MARK : LEGRAND

MODEL/TYPE REF. : Serie of boxes ATLANTIC
Version Standard
Version Export 1
Version Export 2

ADDITIONAL INFORMATION :

The items are from analog conception.

Samples of product have been tested and found to be in conformity with CEI 529 edition 1989 standard, for the verification of degrees of protection IP66 procured by the enclosures as shown in the LCIE test report No 17 079 010 A.

This certificate has been established by a body notified to the Member States and Commission of the European Communities according to the provisions of Article 11 of the Low Voltage Directive of the European Communities of 19th February 1973.

This certificate of conformity is the result of testing one sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the relevant specific standard. It does not imply an assessment of the whole production and does not permit the use of a mark of conformity.

Fontenay-aux-Roses, - 3 MARS 2000

The Technical Manager,



Jean MORENO

This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of the LCIE.
Only the original text in French may engage the LCIE responsibility.

cc5302a/03.95/B

■ LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 103 592 000 Francs - RCS Nanterre B 408 363 174

Siège social : 33, avenue du Général Leclerc - F 92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. : +33 (0)1 40 95 60 60

1. - BUT DES ESSAIS

Le but des essais est de vérifier les degrés de protection procurés par les enveloppes de coffrets électriques lorsque ceux-ci sont soumis à un environnement de poussière et d'eau.

2. - MATÉRIEL SOUMIS AUX ESSAIS

Les essais ont été réalisés sur un échantillonnage de six coffrets représentatif de la gamme ATLANTIC présentée ci-dessous.

Standard (catalogue France)		Version Export 1	Version Export 2
Désignation	Référence	Référence	Référence
COFF. 400X.300X150		354 29	4 354 29
COFF. 300X.200X160	355 00	354 30	4 354 30
COFF. 300X.300X200	355 30	354 18	4 354 18
COFF. 300X.400X200 INV.	355 01	354 49	4 354 49
COFF. 400X.300X200	355 02	354 31	4 354 31
COFF. 400X.400X200	355 31	354 19	4 354 19
COFF. 500X.400X200	355 03	354 32	4 354 32
COFF. 600X.400X200	355 04	354 33	4 354 33
COFF. 700X.500X200		354 44	4 354 44
COFF. 400X.600X250 INV.	355 06	354 51	4 354 51
COFF. 500X.400X250	355 07	354 34	4 354 34
COFF. 500X.500X250	355 32	354 20	4 354 20
COFF. 600X.400X250	355 08	354 35	4 354 35
COFF. 600X.600X250	355 10	354 36	4 354 36
COFF. 700X.500X250	355 12	354 46	4 354 46
COFF. 800X.600X250	355 14	354 37	4 354 37
COFF. 800X.800X250	355 15	354 38	4 354 38
COFF. 1000X.600X250	355 17	354 39	4 354 39
COFF. 1000X.800X250	355 18	354 45	4 354 45
COFF. 600X.600X300	355 20	354 40	4 354 40
COFF. 700X.500X300	355 22	354 47	4 354 47
COFF. 800X.600X300	355 23	354 41	4 354 41
COFF. 800X.800X300	355 24	354 42	4 354 42
COFF. 1000X.600X300	355 26	354 48	4 354 48
COFF. 1000X.800X300	355 27	354 43	4 354 43
COFF. 600X.600X400	355 36	354 23	4 354 23
COFF. 800X.600X400	355 28	354 05	4 354 05
COFF. 1000X.800X400	355 29	354 06	4 354 06
COFF. 1200X.800X300	355 92	354 01	4 354 01
COFF. 1200X.800X400	355 96	354 07	4 354 07
COFF. 1400X.800X400	355 98	354 09	4 354 09