# Certificat
Certificate

PAR AFNOR CERTIFICATION

## SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

## COMPOSANT NF-SSI

| *Nature et date de la décision* |
|---|
| **Extension** du **10 mai 2017** |
| N° d'identification : **DS 033 A2** |

| **Date de fin de validité du** |
|---|
| **31 décembre 2017** |

**La Société :**
**LEGRAND France PYRENEES**
Avenue Larribau
BP 9008
64050 PAU
France
**Pour son usine de :**
LIMOGES - France

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé uniquement dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF système de sécurité incendie (NF-SSI) :

Désignation normalisée : **Dispositif sonore d'alarme feu**
Référence commerciale : **40586**
Marque commerciale : **LEGRAND**
Protection : **Type A**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme aux normes NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006, NF S32-001:1975 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

**Caractéristiques certifiées :**

- Classe : **B**
- Message préenregistré : **Non**
- Niveau sonore : **93 dB**
- Tension d'alimentation : **12V / 24V / 48V (plage d'alimentation 10V à 58V)**
- Divers : **Néant**

*La conformité à l'annexe ZA de la norme NF EN 54-3:2001+A1:2003+A2:2006 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit conformément au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011.*

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE

cofrac
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES
ACCRÉDITATION N° 5-0030 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

008 - 2016/01 -

Ce certificat est constitué de 1 page



afnor CERTIFICATION