

AENOR

ENEC Certification Body registered under ID # 01. For further information, please consult www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark



Licence Nr. ENEC/000910

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 01, as shown above, has been issued to:

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid – España *Spain*)

For the product(s):

LED luminaires for emergency lighting

Trade name(s):

LEGRAND

Complying with the following European Standards:

EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014

Date: 2017-05-17

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Brito', enclosed within a large, loopy blue oval.

Name: Avelino Brito
Position: Chief Executive Officer

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
Cl Génova, 6
28004 MADRID (Spain)

AENOR

CERTIFICADO ENEC DE PRODUCTO



Tipo de producto / Type of Product LUMINARIAS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA LED

r1) N° Certificado / Certificate n° ENEC/000910

r2) Fecha Certificado / Date of the Certificate 2017-05-17

r3) N° de Informe de ensayo / Test report n° 2017010021B1

r4) Nombre y dirección del licenciario
Name and address of the licensee LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

r5) Dirección de la factoría
Address of the factory ZA DES GREFFIÈRES; 1, RUE EUGÈNE FREEYSSINET
F17140 LAGORD (Francia)

r6) Referencia de la Norma Española
Spanish Standard UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-22:2015

r7) Referencia de la Norma Europea
European Standard EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014

r8) Referencia / Type reference Ver Anexo I *refer to Annex I*

r9) Marca comercial / Trade Mark LEGRAND

r10) Tensión y frecuencia asignadas
Rated voltage and frequency 230 V-; 50/60 Hz

r11) N° lamp. x potencia asignada, tipo y portalamp.
N° lamps x rated power, type and lampholder Ver Anexo I *refer to Annex I*

r12) Grado de protección IP/IP degree of protection IP 66; IK 08

r13) Medios de conexión a la red
Power supply connection means Bornes / terminals

r14) Clasific. por material superficie apoyo
Classif. per holding surface material Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces

r15) Protección contra choques eléctricos (clase)
Protection against electric shocks (class) Clase / class II

r16) Flujo luminoso y autonomía asignadas
Rated lumen output and duration Ver Anexo I *refer to Annex I*

r17) Características de la batería / Battery features Ver Anexo I *refer to Annex I*

r18) Información adicional / Additional information Con indicadores de estado / with state indicators; protección electrónica / electronic protection

r19) Características generales / General data Ver Anexo I *refer to Annex I*

Fecha de caducidad: 2022-05-17
Date of expiry Este certificado anula y sustituye al 007/000910, de fecha 2012-08-01.
This certificate supersedes certificate 007/000910, dated 2012-08-01.

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con n° 01/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275

AENOR

CERTIFICADO ENEC DE PRODUCTO



ANEXO I AL CERTIFICADO ENEC/000910
ANNEX I TO CERTIFICATE ENEC/000910

REFERENCIA <i>Type reference</i>	Nº LAMPARAS X POTENCIA ASIGNADA, TIPO Y PORTALÁMPARAS <i>Nº lamps x rated power, type and lampholder</i>	FLUJO LUMINOSO Y AUTONOMÍA ASIGNADAS <i>Rated lumen output and duration</i>	CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA <i>Battery features</i>	CARACTERÍSTICAS GENERALES <i>General data</i>
661541	6 x 0,45 W; LED; módulo / panel	100 Lm - emergencia / emergency; 1 h	Ni-MH 2,4 V 2,2 Ah 2 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest. B-66
661543	6 x 0,45 W; LED; módulo / panel	250 Lm - emergencia / emergency; 1 h	Ni-MH 3,6 V 2,2 Ah 3 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest. B-66
661545	6 x 1 W; LED; módulo / panel	450 Lm - emergencia / emergency; 1 h	Ni-MH 7,2 V 2,2 Ah 6 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest. B-66
662543	6 x 0,45 W; LED; módulo / panel	250 Lm - emergencia / emergency; 1 h	Ni-MH 3,6 V 2,2 Ah 3 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest. B-66 LVS
662545	6 x 1 W; LED; módulo / panel	450 Lm - emergencia / emergency; 1 h	Ni-MH 7,2 V 2,2 Ah 6 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest. B-66 LVS