



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 12155 / 701934

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523;
87045 LIMOGES CEDEX -FranceSite de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée**
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP*Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

KICKSPOT - 0 628 24, 0 629 24

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:NF EN 60598-1:2015
NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001
NF 467:2012Documents pris en compte :
Relevant documents:Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) LCIE n°117777-636079 B,
117777-636080 B, 148030-701936 A Version : 01Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License 12155 / 637296 du/of 14/02/2013. Mise à jour suite
à évolution de(s) norme(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 04/09/2017

Date de fin de validité / Expiry date:

Rémi Hanot

Responsable Certification/Certification officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Accréditation
N° 5-0014Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license 12155 / 701934

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IK / IK degree	04
Degré IP / IP degree	40
Flux assigné / Rated lumen output	Flux lumineux P/NP : 45 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 LEDs
Nature du courant / Nature of supply	AC/DC
Puissance assignée / Rated power	0 628 24 : 0,8 W - 1 W 0 629 24 : 1,1 W - 1,3 W 1 W - 1,6 VA
Tension assignée / Rated voltage	0 628 24 : 24 Vcc - 48 Vcc 0 629 24 : 110/220 Vcc 230 Vac