



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° : Ma 05150 / 672709

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	LEGRAND FRANCE Pyrénées Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	LEGRAND FRANCE Pyrénées (1069BA) Avenue Larribau B.P. 9008 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE
Produit : <i>Product:</i>	BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE AUDIBLE ALARMS UNIT
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	LEGRAND
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	40540
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Type Ma Tension assignée (V~/Hz) : 230 - 50/60 - Classe II - IP32 / IK07 1 boucle de commande - classe B Autonomie nominale : 12 h - Durée d'alarme générale : 5 min
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Accumulateurs : Ni-Cd 5 x 1,2V 600 mAh - SAFT 5VTAA 600 Ni-Cd 5 x 1,2V 600 mAh - GP GP60AAS5B1H Ni-Cd 5 x 1,2V 600 mAh - BYD D-AA600mAh Ni-Cd 5 x 1,2V 600 mAh - BST D-AA600BT Maintien de la licence SaMe 05145 / 672709
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 48-150:1989
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	LCIE n° 106619-611525 - LCIE n° 114205-627320A - L CIE n° 134173-669403B - LCIE n° 135650-672707A
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n° Ma 05150 / 669405 du 2015-05-05

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-08-31
Date de fin de validité 2017-11-08
Limit expired date:

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE 33, av du Général Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 765 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174