



Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 586689/A1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Switches for fixed-electrical installations

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

LEGRAND BEIJING ELECTRICAL Co., Ltd
N°4 Chaoqian Road, Ke Ji Yuan Qu, Chang Ping Distr ict, 102200 BEIJING -
China

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

6 A , 10 AX , 20 AX , 250 V~

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De type

Series Arteor 57.....
References : see annex 1

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

see annex 1
Supersedes the CBTC n°FR 586689 dated 2009-07-09 (renewal
without change)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION EDITION
IEC 60669-1:1998 +A1:1999 +A2:2006 (third edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

LGB-09JA044ACSP

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2014-02-03

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer



Annex 1

RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Bases

References				Rated current and voltage	Pattern	Method of actuating *	Number of gang	Specificity
Square		Round						
White	Magnesium	White	Magnesium					
572008E 572008	572568E 572568	-	-	10 AX, 250 V~	7	R	1	-
572451E 572451	-	-	-	20 AX, 250V~	2	R	1	red rocker
572013E 572013	572513E 572513	-	-	20 AX, 250 V~	2	R	1	-
-	-	573030E 573030	573130E 573130	20 AX, 250 V~	2	R	1 left	-
-	-	573031E 573031	573131E 573131	20 AX, 250 V~	2	R	1 right	-
572014E 572014	572514E 572514	-	-	20 AX, 250 V~	2	R	1	with locator
-	-	573032	573132	20 AX, 250 V~	2	R	1 left	with locator
-	-	573033	573133	20 AX, 250 V~	2	R	1 right	with locator
572202E 572202	572702E 572702	-	-	10 AX, 250 V~	4	R	1	-
572201E 572201	572701E 572701	-	-	6 A, 250 V~	4	RM	1	-

* R: rocker RM: momentary contact

Contact opening (gap):	normal gap
Protection degree:	IP20
Method of mounting:	flush-type
Method of installation:	design A
Type of terminals:	screw-type

Accessories

Locators		Frames			Plates		
References	Characteristics	Reference	Export	Characteristics	Plastic Neutral	Graphite	Characteristics
572454	12V, red	576021	576021E	2 gang	576540	576552	1 gang square
572455	230V, red				575600	576602	2 gang round
572456	230V, blue				576560	576562	2 gang square
572457	24V, red				-	-	-

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2014-02-03

Signature:


Jean-François BRUEL
Certification Officer