



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N° : 678128

Délivrée à :
Delivered to:

LEGRAND FRANCE
128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

0002AP

Produit :
Product:

Parafoudres basse tension
Low-voltage surge protective devices

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / series LEXIC
Références / references : voir annexe / see annex

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

Voir annexe / see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / see annex
Mise à jour de la norme et ajout d'une référence / update the standard
and addition of a reference

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61643-11:2012

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapports d'essai/test reports n° 60045739-545801, 73623-561263,
120432-640767, 137867-678127, PR003931

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 640766A du 2013-07-19

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2016-02-19

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité :
Limit expired date:

-

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Un=230 V~ ou/or 400 V~,
 Un port/one port,
 Type combiné/comboination type,
 Type 2 (classe II/class II),
 Intérieur/Indoor,
 Accessible/accessible ,
 Méthode d'installation/mounting method : permanente/fixed, sur rail/on rail,
 Déconnecteur interne/ internal disconnecter
 IP20,
 Domaine de température/temperature range : normal/normal

Références/ References	Un (V~)	Uc (V~)	In (kA)
0 039 51 (socle/socket 1P) 0 927 66 (socle/socket 1P) 0 039 54 (module de rechange/plug-in unit)	230	L/N et/and L/PE : 275 N/PE : 255	10
0 039 53 (socle/socket 3P) 0 039 54 (module de rechange/plug-in unit)	400	L/N et/and L/PE : 275 N/PE : 255	L/N et/and L/PE : 10 N/PE : 20
0 039 71 (socle/socket 1P) 0 039 74 (module de rechange/plug-in unit)	230	L/N et/and L/PE : 275 N/PE : 255	10
0 039 73 (socle/socket 3P) 0 039 74 (module de rechange/plug-in unit)	400	L/N et/and L/PE : 275 N/PE : 255	L/N et/and L/PE : 10 N/PE : 20

Références/ References	I _{max} (kA)	Up (kV)	I _{cc} (kA)
0 039 51 (socle/socket 1P) 0 927 66 (socle/socket 1P) 0 039 54 (module de rechange/plug-in unit)	12	1,2	6
0 039 53 (socle/socket 3P) 0 039 54 (module de rechange/plug-in unit)	L/N et/and L/PE : 12 N/PE : 20	N/PE et/and L/PE : 1,2 L/N : 1	6
0 039 71 (socle/socket 1P) 0 039 74 (module de rechange/plug-in unit)	12	1,2	10
0 039 73 (socle/socket 3P) 0 039 74 (module de rechange/plug-in unit)	L/N et/and L/PE : 12 N/PE : 20	N/PE et/and L/PE : 1,2 L/N : 1	10

