



Ref. Certif. No.

FR 668320B

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
ProduitName and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeurModel / Type Ref.
Ref. De typeAdditional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Enclosure for electrical installations

LEGRAND FRANCE128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - France**LEGRAND MAGYARORSZAG VILLAMOSSAGI RENDSZEREK ZRT**

Ipartelevi ut 14 pf 10 - 6600 SZENTES - Hungary

sealing air boxes
450 V~, IP40series BATIBOX ENERGY
references see annex 1Supersedes the CBTC n°FR 599811B dated 2011-03-09
(update the standard and addition of references)**PUBLICATION****EDITION**

IEC 60670-1:2002(ed.1) +A1:2011

100429-599815, 133593-668324

**Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc - BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2015-04-08

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

Annex 1

REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Sealing air boxes BATIBOX energy

Reference	Designation
080012	1 gang depth: 40mm
080013	1 gang depth: 50mm
080007	1 gang depth: 40mm
080014	1 gang depth: 50mm
080021	1 gang depth: 40mm
080022	2 gang depth: 40mm
080023	3 gang depth: 40mm
080024	4 gang depth: 40mm
080031	1 gang depth: 50mm
080032	2 gang depth: 50mm
080033	3 gang depth: 50mm
080034	4 gang depth: 50mm
080084	1 gang depth: 40mm
080086	1 gang depth: 40mm
090508	1 gang depth: 40mm
090509	2 gang depth: 40mm
090510	3 gang depth: 40mm

Rated insulation voltage	450 V~
Nature of material	Insulating material
Method of installation	Flush in: - Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture - Placement: Suitable for all types of installation except into concrete
Type of inlets (outlets)	With inlets for plain or corrugated conduits
Clamping means	Without clamping means
Minimum and maximum temperatures during installation	From -5°C to +60°C
Boxes and enclosures for hollow walls and the like	Degree of protection of the part mounted in the hollow wall: IP40
Arrangements to fix the accessories to the boxes	Boxes fitted out with screws Boxes destined to receive another fixing means

Accessories

Sealing air cap for conduit

Reference	Designation
080016	Ø16mm
080020	Ø20mm
080025	Ø25mm
080030	Ø32mm

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date: 2015-04-08

Signature: Jean-François BRUEL
Certification Officer