

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 609033A

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND France
6, Rue Paul Nouel BP 8 - 76770 MALAUNAY - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

RAMAC (1797MO)
Autostrada Bucarest -Pitesti km97 - CASTEASCA COSERI -
ROUMANIE

Produit:
Product:

Blocs de jonction à fusible pour conducteurs en cuivre
Fuse terminal blocks for copper conductors

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Gamme / Series Viking : 372 xx
Modèle / Model : 372 81

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Voir au verso/see overleaf

Informations complémentaires:
Additional informations:

Voir au verso / see overleaf
Mise à jour suite à l'évolution de la norme et suppression d'un site de
fabrication / Update further to the evolution of the standard and removal
of a factory

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 60947-7-3:2010

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essai/test reports n° 87694-580214E, 8769 5-579161,
105355-609032

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 579159A du 2009-09-02

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


Fontenay-aux-Roses, 2011-05-25

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Michel BRENON
Directeur de la Certification
Certification Manager



Gamme Viking 372 XX / Series Viking 372 XX

Bloc de jonction à fusible / *Fuse terminal block*

Rail TH35-7.5 ou/or TH35-15

Bornes sans vis avec ou sans préparation des conducteurs / *Screwless-type terminals for unprepared or prepared conductors*

Avec préhenseur pour cartouche fusible 5x20 / *With a prong tool for fuse cartridge 5x20*

Température assignée / *Rated temperature* : -5°C à/ to +40°C

Section nominale <i>Rated cross-section</i> (mm ²)	Références <i>References</i>	Ue=Ui (V) / Uimp (kV)	Courant assigné <i>Rated current</i> (A)	Capacité assignée de raccordement <i>Rated capacity of connection</i> (mm ²)	
				Conducteurs souples <i>Flexible conductors</i>	Conducteurs rigides <i>Rigid conductors</i>
2,5	372 81 (1)	250 / 4	6,3	0,5 to 2,5	0,5 to 2,5

(1) : 372 81 = Bloc ouvert / *Open block* 372 80 + préhenseur / *prong tool* 375 15

