



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N° 623333A

Délivrée à:  
*Delivered to:*

**LEGRAND FRANCE**

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory :*

**1644AP**

**0002AP**

Produit:  
*Product:*

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique  
*Boxes and enclosures for electrical accessories*

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:*

Gamme / Series BATIBOX multimatériaux / multi-material  
Références : voir annexe / *References : see annex*

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:*

450V~, IP 20  
Voir annexe/see annex

Informations complémentaires:  
*Additional informations:*

Evolution boites 080124 et 080126 /  
*evolution boxes 080124 and 080126*

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:*

EN 60670-1:2005

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:*

Rapport d'essai / Test report n° 112252-623334A

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):*

Licence n° 618361 du 2012-01-04

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2012-05-31

**Michel BRENON**  
Directeur de la Certification  
*Certification Manager*

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.  
*The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*




**Boîtes multimatériaux/ Multi-material boxes BATIBOX**

référence <i>reference</i>	capacité / <i>capacity</i>		profondeur <i>depth</i> (mm)	diamètre <i>diameter</i> (mm)	entraxe <i>fixing centres</i> (mm)
	postes <i>gang</i>	modules			
80101	1	/	40	67	/
80102	2	4/5	40	67	71
80103	3	6/8	40	67	71
80121	1	/	50	67	/
80122	2	4/5	50	67	71
80123	3	6/8	50	67	71
80124	2x2	2x4/5	50	/	/
80126	2x3	2x6/8	50	/	/
80128	/	2x10	50	/	/
80188	1	/	50	79	/

**Accessoires/accessories**

Référence / <i>Reference</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>
80194	couvercle rectangulaire pour boîtes 2x2 postes <i>rectangular lid for boxes 2x2 gangs</i>
80196	couvercle rectangulaire boîtes 2x3 postes <i>rectangular lid for boxes 2x3 gangs</i>

**CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES  
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Tension d'isolement assignée <i>Rated insulation voltage</i>	450V
Nature du matériau <i>Nature of their material</i>	Matériau isolant <i>Insulating</i>
Mode de montage : encastrées dans <i>Method of installation: flush in</i>	Murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles <i>Non-combustible walls, non-combustible ceilings or noncombustible floors</i>
	Murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles <i>Combustible walls, combustible ceilings or combustible floors</i>
	Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier <i>Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture</i>
Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>	Avec entrées pour conduits lisses ou annelés <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>
Moyens de fixation <i>Clamping means</i>	Sans fixation <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	-5°C à/to +60 °C
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux : IP20 <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall: IP20</i>
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes</i>	Boîtes équipées de vis <i>Boxes fitted out with screws</i>

