



SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Certificat

Certificate

COMPOSANT NF-SSI

Nature et date de la décision
Extension du 16 février 2017
N° d'identification : DAD 023 A2

La Société :
LEGRAND France PYRENEES
 Avenue Larribau
 BP 9008
 64050 PAU
 France
Pour son usine de :
 LAGORD - France

Date de fin de validité du
31 décembre 2017

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé uniquement dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.marque-nf.com, en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF système de sécurité incendie (NF-SSI) :

Désignation normalisée : **Détecteur autonome déclencheur**
 Référence commerciale : **40600**
 Marque commerciale : **LEGRAND**
 Classe : **1 - Secouru**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF S61-961:2007 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI en vigueur ;
- que le produit est associable à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI en vigueur ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI en vigueur.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- Élément sensible :	Non intégré au boîtier
- Nombre de circuit de détection :	2
- Nombre de points de détection par circuit :	2
- Tension de commande nominale :	24 V
- Puissance maximale de commande :	4 W
- Divers :	Néant

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Le Directeur Général

Frank LEBEUGLE



Ce certificat est constitué de 1 page