



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: Sa 13003 / 655271

Délivrée à : **LEGRAND FRANCE Pyrénées**
Delivered to: Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE

Site de fabrication : **LEGRAND FRANCE Pyrénées (1069BA)**
Factory: Avenue Larribau B.P. 90 08 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE

Produit : **BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE**
Product: **AUDIBLE ALARMS UNIT**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **LEGRAND**
Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : **0 405 34**
Model, type, reference:

Caractéristiques nominales et principales : **Type Sa avec diffuseur lumineux - Classe II - IP42 - IK07**
Rating and principal characteristics: Tension assignée (V~/Hz) : 230 - 50/60
 Classe A - 1 boucle de commande
 Autonomie nominale : 72 h - Durée d'alarme générale : 5 min
 2-10 cd à 30°

Informations complémentaires : **Accumulateurs : Ni-MH 1 x 9V - 200 mAh - BYD 462202800**
Additional information: Certification avec NF-Environnement

Le produit est conforme à : **NF C 48-150:1989**
The product is in conformity with: **PE 110-632:2012**
NF 468:2013

Documents pris en compte : **LCIE n°115313-630035 B - CNPP DI 12 00 25 - LNE N0 80753 -**
Relevant documents: **document DMSI/5 - LCIE n°121600-643329B - n°12247 5-645896B -**
LCIE n°127491-655659

Annule et remplace (s'il y a lieu) : **Licence n°Sa 13003 / 645897 du 2013-11-08**
Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-05-28

Jean-François BRUEL
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

