

PID:

02512300

CID:

CN.K0007Z

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

LEGRAND FRANCE SA
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FR - France

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di comando sensibili
alla temperatura
(Rif. di tipo 498 98)**

*Temperature sensing controls
(Type ref. 498 98)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on **2010-11-19**

Aggiornato il / Updated on **2013-11-22**

Sostituisce / Replaces **2010-11-19**

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by the text 'IMQ S.p.A.' in a bold, sans-serif font.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-11-19
Aggiornato il / Updated on 2013-11-22
Sostituisce / Replaces 2010-11-19

Prodotto | Product

Dispositivi di comando sensibili alla temperatura Temperature sensing controls

Concessionario | Licence Holder

LEGRAND FRANCE SA
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FR - France

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PLK000HK C03282694

28053

CASTELLETTO TICINO

NO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60730-1:2000 + A12:2003 + A1:2004 + A13:2004 + A14:2005
+ A16:2007 + A2:2008
EN 60730-2-9:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60730-1:2000 + A12:2003 + A1:2004 + A13:2004 + A14:2005
+ A16:2007 + A2:2008
EN 60730-2-9:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI13E0194405-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	termostato / thermostats
Tipo di azione Type of action	1B
Tipo di costruzione Type of construction	indipendente - sporgente / independent - surface mounting
Tipo di riarmo Type of reset	autorichiuso / self-resetting
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Grado di inquinamento Pollution degree	2
Resistenza al calore/fuoco Resistance to heat and fire	categoria D / category D
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T50 °C
Classe di isolamento Degree of protection (class)	II
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175
Categoria di sovratensione Over voltage category	III
Tensione impulsiva nominale Rated impulse voltage	4 kV

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00C12

Marca Trade mark	legrand
Riferimento di tipo Type reference	498 98
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	498 98
Tipo di apertura Contact opening	microdisconnessione / micro-disconnection
Corrente/tensione nominale Rated current/voltage	16(2,5) A/250 V
Tipo di carico Type of load	carico resistivo-motore / resistive-motor load
Temperatura di regolazione o intervento Setting/operating	T + 5/+30 °C

temperature

Numero di cicli automatici/manuali | Number of automatic/actuation cycles **1E5/6E2**

Terminali | Terminals **morsetti a vite / screw terminals**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Descrizione del Rif. di tipo 498 98:

con deviatore estate/inverno (N. cicli manuali 1E4) e lampada di segnalazione.

Description of the type ref. 498 98:

with summer/winter switch (P.N. 6; number of cycles of the manual action: 1E4) and signal lamp.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K001EE

BTN.025100.DD23

Importo modelli ENEC - 0251 - Dispositivi di controllo | ENEC models - 0251 - Control devices

1


IMQ S.p.A.