LCIE

Laboratoire
accrédité sous
le n° 1-0311

cofrac
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI

N°17441040B

DÉLIVRÉ À : **LEGRAND SA**
128 avenue De LATTRE De TASSIGNY
87045 LIMOGES Cedex

OBJET : **Essai de conformité à la norme NF EN 60529 (juin 2000) d'un interrupteur temporisé.**

Bénéficiaire : **Société LEGRAND** **Constructeur : LEGRAND**
Modèles : **86062, 86162, 97412**

Essais effectués (date) : **Vérification du degré IP 31D (02 / 2002)**

CONCLUSION : **L'interrupteur temporisé satisfait aux exigences de la norme pour le degré IP31D**

Ce document comporte 2 pages

Fontenay-aux-Roses, le 31/07/2002

Le responsable technique,

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 15.745.984 € RCS Nanterre B 408 363 174
33, Av. du Gal Leclerc FONTENAY-aux-ROSES F-92260

Philippe RIVAUD

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toute insertion de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel du LCIE. Ce document résulte d'essais effectués sur un spécimen, un échantillon ou une éprouvette. Il ne préjuge pas de la conformité de l'ensemble des produits fabriqués à l'objet essayé.
L'accréditation COFRAC atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 15 745 984 euros - RCS Nanterre B 408 363 174
33, avenue du Général Leclerc - BP n° 8 - F 92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX - Tél. : +33 1 40 95 60 60