



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 625689

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

Parc International de Sophia-Antipolis Quartier les 3 moulins 159, rue
Jean Joannon B.P. 729 - 06633 ANTIBES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

LEGRAND GmbH

(1602AP)

Am Silberg 14 - 59494 SOEST - ALLEMAGNE

Produit:
Product:

Interrupteurs électroniques
Electronic switches

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

Gamme / Series CX³

Références / references : 041 90, 041 91, 4124 00, 4124 01

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

16A, 230V~

Informations complémentaires:
Additional informations:

Voir annexe / *see annex*
Mise à jour suite à l'évolution de la norme / *update further to the evolution of the standard*

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-1:2004 +A1:2009 +A12:2010

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Certificat d'essai OC / CB test certificate n° DE1-49 675 / TR n° 515900-1690-0707/152319-1

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n° 616340 du 2011-09-29

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 2012-05-25

Rémi HANOT

Responsable de Certification
Certification Officer

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.





CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES **RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

Type d'interrupteur électronique <i>Type of electronic switch</i>	Interrupteurs temporisés électronique / <i>Electronic time delay switches</i> (TDS). 041 91 – 4124 01 Interrupteurs à commande à distance électronique / <i>Electronic remote-control switches</i> (RCS). 041 90 – 4124 00
Fonction <i>Pattern number</i>	1
Ouverture des contacts <i>Contact opening (gap) :</i>	microdistance d'ouverture <i>micro-gap</i>
Degré de protection <i>Protection degree:</i>	IP20
Mode de commande <i>Method of actuating:</i>	à bouton poussoir - sensible à d'autres influences extérieures <i>push-button - other external influences</i>
Méthode de montage <i>Method of mounting:</i>	sur panneau sur rail <i>panel-type on rail</i>
Méthode d'installation <i>Method of installation</i>	conception A <i>design A</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	a vis <i>screw-type</i>
Courant nominal – Charge nominale <i>Rated current - Rated load</i>	16A (résistif / <i>resistive</i>) 2000W (lampes à incandescence / <i>incandescent lamps</i>)
Type de charge commandées <i>Kind of load controlled</i>	lampes à incandescence - charge déclarée <i>incandescent lamps - declared load</i>
Tension nominal <i>Rated voltage</i>	230 V
Fréquence nominale <i>Rated frequency</i>	50Hz

