

L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 605844A

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 -
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE


Site de fabrication :
Factory :

0002AP

Produit:
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

89204, 89246, 89247, 89304, 89305, 89346, 89347

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Voir au verso/see overleaf

Informations complémentaires:
Additional informations:

Suppression des références/
removal references : 89337, 89336, 89237, 89256

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

EN 60670-1:2005

Documents pris en compte:
Relevant documents:

Rapports d'essai/test reports n°60046578-546922, 9 4011-587556

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°587547A du 2010-04-02

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 2011-01-26

Rémi HANOT

Date limite de validité :
Limit expired date :

Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based



CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Références <i>References</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>	Profondeur <i>Depth</i>	Diamètre <i>Diameter</i>	Référence DCL <i>DCL reference</i>
89347	Boîte mur creux pour applique avec couvercle DCL <i>Hollow walls box, for strip light with DCL cover</i>	40mm	Ø 54mm	89579
89304	Boîte mur creux pour applique avec couvercle DCL <i>Hollow walls box, for strip light with DCL cover</i>	40mm	Ø 54mm	EB00146
89346	Boîte mur creux pour applique avec couvercle <i>Hollow walls box, for strip light with cover</i>	40mm	Ø 40mm	-
89305	Boîte mur creux pour applique avec couvercle DCL <i>Hollow walls box, for strip light with DCL cover</i>	50mm	Ø 54mm	EB00146
89247	Boîte maçonnerie pour applique avec couvercle DCL <i>Masonry box, for strip light with DCL cover</i>	40mm	Ø 54mm	89579
89204	Boîte maçonnerie pour applique avec couvercle DCL <i>Masonry box, for strip light with DCL cover</i>	40mm	Ø 54mm	EB00146
89246	Boîte maçonnerie pour applique avec couvercle <i>Masonry box, for strip light with cover</i>	40mm	Ø 40mm	-

CLASSIFICATION

Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage</i>	450V
Nature du matériau / <i>Nature of their material</i>	Matériau isolant / <i>Insulating material</i>
Mode de montage <i>Method of installation</i>	Encastrées dans : - Murs non combustibles, plafonds non combustibles ou planchers non combustibles - Murs combustibles, plafonds combustibles ou planchers combustibles - Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier Flush in : - Non-combustible walls, non-combustible ceilings or non combustible floors - Combustible walls, combustible ceilings or combustible floors - Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture
Emplacement <i>Placement:</i>	Approprié pour tout type d'installation excepté dans le béton <i>Suitable for all types of installation except into concrete</i>
Type d'entrées (sorties) <i>Type of inlets (outlets)</i>	Avec entrées pour conduits lisses ou annelés <i>With inlets for plain or corrugated conduits</i>
Moyens de fixation <i>Clamping means</i>	Sans fixation <i>Without clamping means</i>
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation <i>Minimum and maximum temperatures during installation</i>	De -5°C à +60°C <i>From -5 °C to +60 °C</i>
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux : IP20 <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall: IP20</i>
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes</i>	Boîtes destinées à recevoir d'autres moyens de fixation <i>Boxes destined to receive another fixing means</i>