



DECLARATION

N° D14/03

Nous déclarons que :

Les Interrupteurs Sectionneurs et les Interrupteurs Sectionneurs à déclenchement libre (DX³-IS) de la gamme Legrand, ont, sous une tension de 230V~ ou 400V~, des pouvoirs de coupure conditionnés en association avec les différents disjoncteurs et fusibles comme indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tous ces valeurs ne sont garanties que si la protection thermique des DX-IS est correctement assurée soit par l'appareil amont soit par les appareils aval.

Inc (kA) à 250V~	DX ³ - IS à déclenchement I _n ≤ 63A Réf : 4 065 27,28,43, 44	DX ³ - IS à déclenchement I _n 100A, 125A Réf : 4 065 46, 47	DX ³ - IS 1/2 module par pole Réf : 4 064 00, 01, 03, 0406, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 57, 59, 77, 79	DX ³ - IS 1 module par pole Réf : 4 064 11, 12, 23, 40, 41, 49, 50, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 89, 90	
Disjoncteur DNX ³	4,5 kA	*	4,5 kA	4,5 kA	
Disjoncteur DX ³ 4500A/6kA	6 kA	*	6 kA	6 kA	
Disjoncteur DX ³ 6000A/10kA	20 kA	*	7 kA	10 kA	
Disjoncteur DX ³ 10000A/16kA	25 kA	*	7 kA	16 kA	
Disjoncteur DX ³ 25kA, 36kA, 50kA	16 kA	*	7 kA	16 kA	
Disjoncteurs DPX ³ 160 et 250	10 kA	*	7 kA	16 kA	
Disjoncteurs DPX 250	10 kA	*	7 kA	16 kA	
Disjoncteurs DPX 630 et 1600	4,5 kA	*	-	4,5 kA	
Fusibles gG/aM	20 A	40 kA	*	10 kA	25 kA
	25 A	40 kA	*	10 kA	25 kA
	32 A	40 kA	*	10 kA	25 kA
	40 A	40 kA	*	10 kA	25 kA
	63 A	30 kA	*	10 kA	25 kA
	80 A	20 kA	*	10 kA	25 kA
	100 A	16 kA	*	10 kA	25 kA
	125 A	5 kA	*	10 kA	25 kA

* seulement version tetrapolaire à 400V~


La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of LEGRAND. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.

Inc (kA) à 400+V~	DX ³ - IS à déclenchement In ≤ 63A Réf : 4 065 27,28,43, 44	DX ³ - IS à déclenchement In 100A, 125A Réf : 4 065 46, 47	DX ³ - IS 1/2 module par pôle Réf : 4 064 00, 01, 03, 0406, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 57, 59, 77, 79	DX ³ - IS 1 module par pôle Réf : 4 064 11, 12, 23, 40, 41, 49, 50, 60, 61, 69, 70, 80, 81, 89, 90	
Disjoncteur DX ³ 4500A/6kA	6 kA	25 kA	4,5 kA	6 kA	
Disjoncteur DX ³ 6000A/10kA	10 kA	25 kA	4,5 kA	10 kA	
Disjoncteur DX ³ 10000A/16kA	16 kA	25 kA	4,5 kA	10 kA	
Disjoncteur DX ³ 25kA, 36kA, 50kA	16 kA	25 kA	4,5 kA	10 kA	
Disjoncteurs DPX ³ 160 et 250	10 kA	25 kA	4,5 kA	10 kA	
Disjoncteurs DPX 250	6 kA	16 kA	4,5 kA	6 kA	
Disjoncteurs DPX 630 et 1600	4,5 kA	6 kA	-	4,5 kA	
Fusibles gG/aM	20 A	40 kA	40 kA	8 kA	20 kA
	25 A	40 kA	40 kA	8 kA	20 kA
	32 A	40 kA	40 kA	8 kA	20 kA
	40 A	40 kA	40 kA	8 kA	20 kA
	63 A	30 kA	30 kA	8 kA	16 kA
	80 A	20 kA	20 kA	8 kA	16 kA
	100 A	16 kA	16 kA	8 kA	16 kA
	125 A	5 kA	5 kA	6 kA	16 kA

Cette déclaration comprend : 2 pages

Date : 20/01/2014

Marcello RE
Directeur R&D EDJA legrand



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Toute reproduction partielle ou toutes insertions de résultats dans un texte d'accompagnement en vue de leur diffusion doit recevoir un accord préalable et formel de LEGRAND. Ce document résulte d'essais effectués sur un échantillon. Il ne préjuge pas de la conformité des produits fabriqués à l'objet essayé.
This document shall not be reproduced, except in full, without the written approval of LEGRAND. This document contains results related only to the items tested. It does not imply the conformity of the whole production to the items tested.