

IMPORTANT

▶ RAPPEL DE MARCHÉ



**Rappel de marché
prise double 2P+T précâblée Appareillage Saillie
Modèles vendus sous les réf. 0860 78 /
0861 78 / 0976 29**

Le service Contrôle Qualité de Legrand a constaté un défaut potentiel sur le blocage des éclips en position ouverte après retrait de la fiche.

Fidèle à sa politique en matière de sécurité, Legrand a décidé de mettre en place un dispositif d'échange.

Si vous avez fait l'acquisition d'un de ces modèles entre le 23/08/2016 et le 23/01/2018, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter au **numéro vert** :

0 800 680 678

**Service & appel
gratuits**

**ouvert du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h**

Cette mesure de précaution s'inscrit dans la charte des valeurs du Groupe Legrand, notamment en matière de transparence de l'information et d'engagement pour la sécurité des consommateurs.