



0 625 40 + 0 625 80 + 0 625 82



0 625 40 encastré + 0 625 83

Agréments p. 1132

Réf.	Blocs autonomes d'éclairage de sécurité SATI par la tranche
	Equipés d'un tube fluorescent à cathode froide à longue durée de vie (> 50000 heures en usage permanent). A contrôle automatique SATI Certifiés NF AEAS "Performance SATI" Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz IP 20 - Classe II Blocs directement encastrables sur plafond porteur et sur faux-plafonds Faible profondeur d'encastrement (80 mm) Possibilité de montage en applique murale ou en drapeau avec kit de fixation réf. 0 625 80/81 Les blocs SATI Adressable sont compatibles avec le système de surveillance de l'état de fonctionnement d'une installation complète avec report sur écran tactile de contrôle Mosaic (p. 1096) Télécommandable avec télécommandes non polarisées Legrand réf. 0 625 20 ou 0 625 21 (p. 1092)
	<b>BAES d'évacuation</b> Conformes à la norme NF C 71-800 Flux lumineux : 45 lm - Autonomie : 1 h Les BAES adressables sont contrôlables à distance en les adressant avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 (p. 1092)
SATI Adressable 0 625 42	SATI 0 625 40
0 625 43	0 625 41
SATI Adressable 0 625 44	<b>[BAES + BAEH] pour ERP avec locaux à sommeil</b> [BAES + BAEH] permanent SATI Adressable Bloc constitué d'un BAES d'évacuation et d'un BAEH Flux lumineux : 45 lm (BAES) et 8 lm (BAEH) Autonomie : 1 h (BAES) et 5 h (BAEH) Lampe de sécurité BAEH à LEDs Contrôlables à distance en les adressant avec l'interface pour blocs SATI Adressable réf. 0 626 00 (p. 1092)

Réf.	Kit de fixation pour montage en applique murale ou en drapeau
	Kit comprenant : - 1 équerre de fixation - 1 habillage
0 625 80	Finition Aluminium
0 625 81	Finition Blanc



0 625 82



0 625 83



0 625 84

Réf.	Plaques de signalisation
	Plaques en polycarbonate avec le pictogramme appliqué à la main assurant un meilleur rendu lumineux et une protection contre les rayures Conformes au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) Conformes à la norme NF X 08-003 (couleurs et signaux de sécurité)
	<b>Pour éclairage de sécurité, signalisation réglementaire</b>
0 625 82	Sortie à gauche ou à droite
0 625 83	Sortie en dessous
	<b>Pour éclairage de sécurité, signalisation additionnelle</b>
0 625 84	Sortie
0 625 85	Sortie de secours