



LCIE

LICENCE



AEAS

LCIE N° : T 07144 / 766654

Titulaire :
License Holder:

URA
5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

2105BA

Produit :
Product:

BAES d'évacuation à incandescence NP
BAES of evacuation with incandescence NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

URALIGHT - 110 000A

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
NF C 71-800:2000

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR LCIE N° 147414-700248 B - LCIE N° 75299-563419 B / E / H / K / N
N° 81892-571566 F - N°173001-766655 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* T 07144 / 700254-1 du/of 16/05/2017. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s) / *Update further to the evolution of the*
standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 17/01/2022

Jérôme REYSSON
Responsable Certification / Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license
T 07144 / 766654

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeur / Value
Type / Type	/
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	3,5W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP42
Degré IK / IK degree	IK07
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,5 Ah - BYD D-SC1500H Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,6 Ah - GP GPRKC16SR Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,5 Ah - ARTS ENERGY VTCs 1500 Ni-Cd 5 x 1,2 V / 1,6 Ah - ARTS ENERGY VNTCs 1600 Ni-Cd 5 x 1,2V / 1,5Ah - BST SC1500BT
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	2 x ES 6V / 0,45A BA9S
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	2 LEDs
Télécommande / Remote control	Oui / Yes