

LCIE N° : NF012_1959

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

1644AP

Produit :
Product:

Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique
Boxes and enclosures for electrical accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / *Séries* BATIBOX Boîtes pour cloisons sèches
Références / *References* : Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60670-1:2005 +A1:2013

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n° 60046568-546906, 81539-571662,
159775-732850A, 159775-732850B

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* 571665A du/of 12/06/2008. Mise à jour suite à
évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s),
ajout de références produit / addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 24/07/2019

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1959

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Boîtes/boxes BATIBOX

Reference	Capacité / Capacity		Profondeur/depth (mm)	Dimensions (mm)	Entraxe (mm)
	Postes /gang	Modules / modules			
0 800 40		1	40	35,5 x 76,5	-
0 905 39		1	40	35,5 x 76,5	-
0 800 41	1		40	Φ 67	-
0 800 06	1		40	Φ 67	-
0 800 08	1		40	Φ 67	-
0 905 41	1		40	Φ 67	-
200 186	1		40	Φ 67	-
200 315	1		40	Φ 67	-
200 319	1		40	Φ 67	-
391 990	1		40	Φ 67	-
0 800 42	2	4/5	40	Φ 67	71
0 905 42	2	4/5	40	Φ 67	71
0 800 43	3	6/8	40	Φ 67	71
0 905 43	3	6/8	40	Φ 67	71
0 800 44	4	8/10	40	Φ 67	71
0 905 44	4	8/10	40	Φ 67	71
0 800 49		3	40	71 x 111	-
0 800 51	1		50	Φ 67	-
391 991	1		50	Φ 67	-
0 800 09	1		50	Φ 67	-
0 800 52	2	4/5	50	Φ 67	71
0 800 53	3	6/8	50	Φ 67	71
0 800 54	4	8/10	50	Φ 67	71
0 800 61	1		60	Φ 67	-
1 893 52	2		50	Φ 67	57
1 893 53	3		50	Φ 67	57
0 919 85	1		40	Φ 85	

Annexe de la licence / Annex of license NF012_1959

Nature du matériau. <i>Nature of their material.</i>	Matériau isolant <i>Insulating</i>	
Mode de montage. <i>Method of installation.</i>	Encastrées <i>Flush:</i>	Murs creux, plafonds creux, planchers creux ou mobilier. <i>Hollow walls, hollow ceilings, hollow floors or furniture.</i>
Type d'entrées (sorties). <i>Type of inlets (outlets)</i>	Avec entrées pour conduits lisses ou annelés. <i>With inlets for plain or corrugated conduits.</i>	
Moyens de fixation. <i>Clamping means.</i>	Sans fixation. <i>Without clamping means.</i>	
Températures ambiantes minimales et maximales pendant l'installation. <i>Minimum and maximum temperatures during installation.</i>	De -5°C à +60°C <i>-5°C to +60 °C</i>	
Boîtes et enveloppes pour murs creux ou équivalents. <i>Boxes and enclosures for hollow walls and the like.</i>	Degré de protection de la partie dans le mur creux. <i>Degree of protection of the part mounted in the hollow wall.</i>	IP20
Dispositions pour fixer les appareils aux boîtes. <i>Arrangements to fix the accessories to the boxes.</i>	Boîtes équipées de vis. <i>Boxes fitted out with screws.</i>	

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

<u>Références / References</u>	<u>Description</u>
0 897 48	Longueur de la vis / Long screw 40 mm
0 800 71	Profondeur des boîtes / Removable divider for multi-gang boxes depth 40mm
0 800 72	Profondeur des boîtes / Removable divider for multi-gang boxes depth 50mm