

AENOR

AENOR Product Certificate Low Voltage Material



030/002247

AENOR certifies that the organization

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

registered office CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

supplies Residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB's)

in compliance with UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Trade mark LEGRAND

See annex for more information.

Production site PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.15.

This certificate supersedes 030/002247, dated 2016-03-15

First issued on 2011-04-11
Modified on 2017-07-17
Validity date 2021-04-11

Rafael GARCÍA
General Manager

Original Electrónico

AENOR

AENOR Product Certificate Low Voltage Material

030/002247

Annex to Certificate

Trade mark LEGRAND

Type Ref.	No. of poles	Rated current	Rated voltage	Rated residual current	Frequency	I Δ m	I Δ n	I Δ nc	I Δ c	Type	Additional information
4115 00	2P	16 A	230 V-	10 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
4115 04	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
4115 05	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(3)
4115 06	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(4)
4115 07	2P	80 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	AC	(5)
4115 08	2P	100 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	1000 A	10000 A	10000 A	AC	(6)
4115 24	2P	25 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
4115 25	2P	40 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(3)
4115 26	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(4)
4115 27	2P	80 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	AC	(5)
4115 28	2P	100 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	1000 A	10000 A	10000 A	AC	(6)
4115 43	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC-S	(4)
4115 50	2P	16 A	230 V-	10 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(1)
4115 54	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(2)
4115 55	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(3)
4115 56	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(4)
4115 57	2P	80 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	A	(5)
4115 69	2P	25 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(2)
4115 70	2P	40 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(3)
4115 71	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(4)
4115 72	2P	80 A	230 V-	300 A	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	A	(5)
4115 84	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	A-S	(4)
411504E	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
411505E	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(3)
411506E	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(4)

These circuit-breakers (RCCB's) are for ambient air temperature from -25° C to 40° C. Shall be back up protected by gG:
(1) 16 A, (2) 25 A, (3) 40 A, (4) 63 A, (5) 80 A, (6) 100 A.

First issued on 2011-04-11
Modified on 2017-07-17
Validity date 2021-04-11

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002247

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra el producto Interruptor automático para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes, para uso doméstico y análogos (ID)

conforme con UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)

Marca Comercial LEGRAND

Más información en el anexo al certificado.

Centro de producción PARC INTERNATIONAL DE SOPHIA-ANTIPOLIS ANTIBES CEDEX (Francia)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

Este certificado anula y sustituye al 030/002247, de fecha 2016-03-15

Fecha de primera emisión 2011-04-11
Fecha de modificación 2017-07-17
Fecha de expiración 2021-04-11

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Aparamenta eléctrica para baja tensión

030/002247

Anexo al Certificado

Marca Comercial LEGRAND

Referencia	Nº de polos	Corriente asignada	Tensión asignada (Un)	Corriente diferencial	Frecuencia	I Δ m	I m	I n c	I Δ c	Tipo	Información adicional
4115 00	2P	16 A	230 V-	10 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(1)
4115 04	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
4115 05	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(3)
4115 06	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(4)
4115 07	2P	80 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	AC	(5)
4115 08	2P	100 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	1000 A	10000 A	10000 A	AC	(6)
4115 24	2P	25 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
4115 25	2P	40 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(3)
4115 26	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(4)
4115 27	2P	80 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	AC	(5)
4115 28	2P	100 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	1000 A	10000 A	10000 A	AC	(6)
4115 43	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC-S	(4)
4115 50	2P	16 A	230 V-	10 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(1)
4115 54	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(2)
4115 55	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(3)
4115 56	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(4)
4115 57	2P	80 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	A	(5)
4115 69	2P	25 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(2)
4115 70	2P	40 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	A	(3)
4115 71	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	A	(4)
4115 72	2P	80 A	230 V-	300 A	50 Hz	1000 A	800 A	10000 A	10000 A	A	(5)
4115 84	2P	63 A	230 V-	300 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	A-S	(4)
411504E	2P	25 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(2)
411505E	2P	40 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	500 A	10000 A	10000 A	AC	(3)
411506E	2P	63 A	230 V-	30 mA	50 Hz	1000 A	630 A	10000 A	10000 A	AC	(4)

Estos interruptores (ID's) son para uso en temperatura ambiente ente -25° C y 40° C. Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de:
(1) 16 A, (2) 25 A, (3) 40 A, (4) 63 A, (5) 80 A, (6) 100 A.

Fecha de primera emisión 2011-04-11
Fecha de modificación 2017-07-17
Fecha de expiración 2021-04-11

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com