

**LCIE N° : 11130 / 762335**

Titulaire :  
*License Holder:*

**URA**  
5 RUE JEAN NICOT  
93691 PANTIN CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**N°2034BA**

Produit :  
*Product:*

**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée**  
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

URA

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme PRATICE – Réf. 129 124, 129 125

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF EN 60598-1:2015+A1:2018  
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020  
UTE C 71-802:2001  
NF 467:2012

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR LCIE n° 119029-637535 B,  
148030-701938 A Version : 01, 171471-762336 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* 11130 / 701937 du/of 04/09/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 09/04/2021

Date de fin de validité / Expiry date:

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Annexe de la licence / Annex of license**  
**11130 / 762335**

**Caractéristiques / Characteristics :**

<b>Caractéristique</b>	<b>Valeur</b>
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IK / IK degree	04
Degré IP / IP degree	40
Flux assigné / Rated lumen output	Flux lumineux P/NP : 320 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	4 Leds
Nature du courant / Nature of supply	AC/DC
Puissance assignée / Rated power	129 125 : 6 W - 7 W 129 124 : 5 W - 6,5 W 7,5 W - 13 VA
Tension assignée / Rated voltage	129 125 : 24 Vdc - 48 Vdc 129 124 : 110/220 Vdc 230 Vac