

AENOR Product Certificate

Low Voltage Material



030/002269

AENOR, Spanish Association for Standardization and Certification, certifies that the organization

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

registered office CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

supplies Circuit-Breakers for overcurrent protection for household and similar installation

in compliance with UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

References Specified in Annex to the Certificate

Production site Via delle Industrie, 12 80059 TORRE DEL GRECO (Italia)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 030.15.

First issued on 2011-12-02
Last issued 2016-12-02
Validity date 2021-12-02


Asociación Española de
Normalización y Certificación

Avelino BRITO
Chief Executive Officer

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

AENOR Product Certificate

Low Voltage Material



030/002269

Annex to Certificate

Trade mark: LEGRAND

Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
409111	1P	230/400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409112	1P	230/400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409114	1P	230/400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409115	1P	230/400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409116	1P	230/400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409117	1P	230/400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409118	1P	230/400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409119	1P	230/400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409120	1P	230/400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409199	2P	400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409200	2P	400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409202	2P	400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409203	2P	400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409204	2P	400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409205	2P	400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409206	2P	400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409207	2P	400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409208	2P	400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409251	3P	400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409252	3P	400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C

First issued on 2011-12-02
Last issued 2016-12-02
Validity date 2021-12-02

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

AENOR Product Certificate

Low Voltage Material



030/002269

Annex to Certificate

Type Ref.	No. of poles	Rated voltage	Rated current	Short circuit capacity	Individual pole capacity	Energy limiting class	Tripping current
409254	3P	400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409255	3P	400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409256	3P	400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409257	3P	400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409258	3P	400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409259	3P	400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409260	3P	400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409333	4P	400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409334	4P	400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409336	4P	400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409337	4P	400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409338	4P	400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409339	4P	400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409340	4P	400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409341	4P	400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409342	4P	400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C

First issued on 2011-12-02
Last issued 2016-12-02
Validity date 2021-12-02

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002269

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra Interruptor automático magnetotérmico

conforme con UNE-EN 60898-1:2004 (EN 60898-1:2003; EN 60898-1:2003 CORR:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A11:2006 (EN 60898-1:2003/A11:2005)
UNE-EN 60898-1:2004/A1:2005 (EN 60898-1:2003/A1:2004)
UNE-EN 60898-1:2004/A12:2009 (EN 60898-1:2003/A12:2008)
UNE-EN 60898-1:2004/A13:2013 (EN 60898-1:2003/A13:2012)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción Via delle Industrie, 12 80059 TORRE DEL GRECO (Italia)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 030.15.

Fecha de primera emisión 2011-12-02

Fecha de última emisión 2016-12-02

Fecha de expiración 2021-12-02


AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto

Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002269

Anexo al Certificado

Marca comercial: LEGRAND

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
409111	1P	230/400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409112	1P	230/400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409114	1P	230/400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409115	1P	230/400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409116	1P	230/400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409117	1P	230/400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409118	1P	230/400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409119	1P	230/400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409120	1P	230/400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409199	2P	400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409200	2P	400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409202	2P	400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409203	2P	400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409204	2P	400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409205	2P	400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409206	2P	400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409207	2P	400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409208	2P	400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409251	3P	400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409252	3P	400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C

Fecha de primera emisión 2011-12-02

Fecha de última emisión 2016-12-02

Fecha de expiración 2021-12-02

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aparamenta eléctrica para baja tensión



030/002269

Anexo al Certificado

Referencia	Nº de polos	Tensión asignada	Intensidad asignada	Poder de corte asignado (Icn)	Poder de corte por polo (Icn1)	Clase de limitación de energía	Curva
409254	3P	400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409255	3P	400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409256	3P	400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409257	3P	400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409258	3P	400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409259	3P	400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409260	3P	400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C
409333	4P	400 V-	6 A	10000 A	6000 A	3	C
409334	4P	400 V-	10 A	10000 A	6000 A	3	C
409336	4P	400 V-	16 A	10000 A	6000 A	3	C
409337	4P	400 V-	20 A	10000 A	6000 A	3	C
409338	4P	400 V-	25 A	10000 A	6000 A	3	C
409339	4P	400 V-	32 A	10000 A	6000 A	3	C
409340	4P	400 V-	40 A	10000 A	6000 A	3	C
409341	4P	400 V-	50 A	10000 A	6000 A	3	C
409342	4P	400 V-	63 A	10000 A	6000 A	3	C

Fecha de primera emisión 2011-12-02
Fecha de última emisión 2016-12-02
Fecha de expiración 2021-12-02

Original Electrónico

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es