



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 05063 / 703274**

Titulaire :  
License Holder:

**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY;  
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :  
Factory:

**2034BA**

Produit :  
Product:

**BAES d'évacuation à lampe à cathode froide NP**  
BAES of evacuation with cold cathode lamp NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

ARCOR - 0 625 43

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

Liste des accessoires (Voir Annexe / See Annex)

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015  
NF EN 60598-2-22:2014  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte :  
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n° LCIE 60036323-536051 A/B/C,  
NF/BA08/H00156.1.2 - 80216-569477G/H/I/J/K/L/M/N/O,  
148381-703276 A/B Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 05063 / 610704 du/of 10/05/2011. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 02/10/2017

Date de fin de validité / Expiry date:

**Rémi Hanot**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

LCIE  
Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

WWW.LCIE.FR

## Annexe de la licence / Annex of license T 05063 / 703274

### Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230
Nature du courant / Nature of supply	AC
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60
Puissance assignée / Rated power	/
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	20
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah - ARTS ENERGY 3VTCS 1500 Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,6 Ah - ARTS ENERGY 3VNT Cs U Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah - BYD D-SC1500H Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,6 Ah - GP 160 SCKT3B1X
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	1 tube à cathode froide
Lampe de veille (nature, nombre) / Normal lamp (type, number)	2 LEDs
Télécommande/Remote control	oui

### Liste des accessoires

Réf. Kit de fixation	Réf. Plaque de signalisation
0 625 80	0 625 82
0 625 81	0 625 83
	0 625 84
	0 625 85
	0 625 86
	0 625 87