Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Désignation	CMSI ADR XL3
Référence	**321 010**
Utilisation	CMSI Type B
Nombre de Bus	4 bus de détection et/ou de mise en sécurité 4 bus au maximum pour les 2 fonctions
Nombre maximum de points de détection	126 par Bus avec 504 maximum au total
Points de détection	Déclencheur manuel adressable
Nombre maximum de zones de déclenchement « ZD »	256
Fonctions de mise en sécurité	Compartimentage, désenfumage, évacuation (UGA 2)
Nombre maximum de fonctions de mise en sécurité	80 avec facettes
Nombre maximum de facettes fonction	80
Nombre maximum de zones de sécurité	80
Nombre maximum de « ZA UGA 2 »	40
Nombre maximum de DCT / DAS	2048 DCT / 1024 DAS
Nombre maximum de TRE	– 5 avec alimentation interne – 31 avec alimentation externe
Nombre maximum de boitiers de zone (BDZ)	64 par Bus, avec un maximum de 80 répartis sur les 4 Bus
Nombre maximum de sorties	320
Nombre maximum d'entrées	640
Nombre maximum de sorties utilisées par Bus	128
Nombre maximum d'entrées par Bus	512

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque du Groupe legrand

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Désignation	CMSI ADR XL3
Isolateurs de court circuit sur les Bus de détection	– 1 isolateur de court circuit tous les 32 déclencheurs manuels adressables – 64 isolateurs de court circuit au maximum par Bus
Liaison type RS485	1 pour intégration sur GTC
Sorties	4 relais RCT 48V - 1 A / 24V - 2 A (paramétrable)
Entrées	4 entrées paramétrables
Relais	–1 relais feu : RCT 48V - 1 A / 24V - 2 A –1 relais dérangement : RCT 48V - 1 A / 24V - 2 A
Port USB	1 pour liaison avec le logiciel de configuration sur PC
Conforme aux normes	NF S 61-934, NF S 61-935, NF S 61-936
Alimentation interne conforme aux normes	NF EN 54-4, NF EN 12101610, NF S 61-940
Batteries non fournies	2 x 12 V / 12 Ah
Autonomie minimale	12 h en veille + 1 h en alarme / évacuation / sécurité
Température d'utilisation	-10°C à +55°C
Poids sans batterie	17 Kg
Poids avec batteries	24 Kg
Dimensions (H x L x P)	600 x 575 x 178 mm
Equipements obligatoires à prévoir en complément de la configuration de base	– Facette IHM CMSI B réf. 329 052 – Batteries réf. 386 005 – Facette pour bloc 8 fonctions
Equipements complémentaires à prévoir pour extension des capacités de base de mise en sécurité	– Plastrons à équiper réf. 329 046 – Blocs 8 fonctions réf. 329 020 et/ou blocs à clés réf. 329 021 et/ou bloc obturateur réf. 329 031 – Facettes pour blocs 8 fonctions et/ou blocs à clés

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.